

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

JUNY 2017																					
Dia	QUALITAT FÍSICO-QUÍMICA																				
	MES			Terb			CE			Trans.			pH			Redox			Oxigen		
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8
1																					
2																					
3																					
4																					
5	12,0			7,6			1,67			48			7,9			386			7,4		
6																					
7				5,5																	
8		54,0	12,0		8,6	4,8		1,66	1,67		84	77		8,1	8,1		207	255		5,7	8,4
9																					
10																					
11																					
12	8,8			6,5			1,69			41			7,9			365			7,9		
13																					
14				5,7																	
15																					
16																					
17																					
18																					
19	9,0			5,9			1,70			50			7,8			378			6,6		
20																					
21				6,3																	
22																					
23																					
24																					
25																					
26	9,0			5,2			1,72			48			8,2			380			7,7		
27																					
28				4,4																	
29																					
30																					
Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitjana	9,7	54,0	12,0	5,9	8,6	4,8	1,70	1,66	1,67	47	84	77	8,0	8,1	8,1	377	207	255	7,4	5,7	8,4
Mediana	9,0	54,0	12,0	5,8	8,6	4,8	1,70	1,66	1,67	48	84	77	7,9	8,1	8,1	379	207	255	7,6	5,7	8,4
Percentil 10	8,9	54,0	12,0	5,0	8,6	4,8	1,68	1,66	1,67	43	84	77	7,8	8,1	8,1	369	207	255	6,8	5,7	8,4
Percentil 90	11,1	54,0	12,0	6,8	8,6	4,8	1,71	1,66	1,67	49	84	77	8,1	8,1	8,1	384	207	255	7,8	5,7	8,4
Màxim	12,0	54,0	12,0	7,6	8,6	4,8	1,72	1,66	1,67	50	84	77	8,2	8,1	8,1	386	207	255	7,9	5,7	8,4
Mínim	8,8	54,0	12,0	4,4	8,6	4,8	1,67	1,66	1,67	41	84	77	7,8	8,1	8,1	365	207	255	6,6	5,7	8,4
Nº casos	4	1,0	1	8	1	1	4	1,00	1,00	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1

Valor de ref. P90<20 P90<10 <3,0

Els números en vermell indiquen "menor que"

Observació: El valor de MES de XT5 es deu a presència de sorres en la mostra. L'Ajuntament comunica existència d'obres de nova pavimentació a plaça d'Ava Gardner i treball d'excavació previ d'arqueòlegs.

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

JUNY 2017													
Dia	NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			Volum m3 Xarxa
	NTK			NH4-N			NO3-N			P Total			
	mg N/L			mg N/L			mg N/L			mg N/L			
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	
1													188
2													142
3													142
4													142
5													188
6													180
7	49,0			45,0			0,2			1,1			152
8		47,8	46,6		41,8	43,2		0,6	0,8		12,5	5,5	174
9													103
10													103
11													105
12													104
13													116
14	48,0			47,0			0,2			2,2			137
15													116
16													103
17													226
18													225
19													233
20													237
21	46,0			40,0			0,2			1,4			194
22													226
23													249
24													213
25													209
26													188
27													293
28	45,0			45,0			0,2			0,9			175
29													213
30													206
Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.282
Mitjana	47,0	47,8	46,6	44,3	41,8	43,2	0,2	0,6	0,8	1,4	12,5	5,5	176
Mediana	47,0	47,8	46,6	45,0	41,8	43,2	0,2	0,6	0,8	1,3	12,5	5,5	
Percentil 10	45,3	47,8	46,6	41,5	41,8	43,2	0,2	0,6	0,8	1,0	12,5	5,5	
Percentil 90	48,7	47,8	46,6	46,4	41,8	43,2	0,2	0,6	0,8	2,0	12,5	5,5	
Màxim	49,0	47,8	46,6	47,0	41,8	43,2	0,2	0,6	0,8	2,2	12,5	5,5	
Mínim	45,0	47,8	46,6	40,0	41,8	43,2	0,2	0,6	0,8	0,9	12,5	5,5	
Nº casos	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	