

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

AGOST 2017																					
Dia	QUALITAT FÍSICO-QUÍMICA																				
	MES			Terb			CE			Trans.			pH			Redox			Oxigen		
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8
1																					
2				5,7																	
3																					
4																					
5																					
6																					
7	6,2			4,4			1,69			50			8,1			290			7,2		
8																					
9				4,0																	
10																					
11																					
12																					
13																					
14	8,3			5,0			1,61			48			7,8			218			7,7		
15																					
16				3,9																	
17																					
18																					
19																					
20																					
21	13,0	16,0	5,0	3,2	4,3	2,5	1,57	1,59	1,59	60	72	71	7,5	8,0	7,7	295	186	217	6,7	8,6	6,2
22																					
23				4,0																	
24																					
25																					
26																					
27																					
28	10,0			5,4			1,60			44			7,4			237			5,4		
29																					
30				5,2																	
31																					
Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitjana	9,4	16,0	5,0	4,5	4,3	2,5	1,62	1,59	1,59	51	72	71	7,7	8,0	7,7	260	186	217	6,8	8,6	6,2
Mediana	9,2	16,0	5,0	4,4	4,3	2,5	1,60	1,59	1,59	49	72	71	7,7	8,0	7,7	264	186	217	7,0	8,6	6,2
Percentil 10	6,8	16,0	5,0	3,8	4,3	2,5	1,58	1,59	1,59	45	72	71	7,4	8,0	7,7	224	186	217	5,8	8,6	6,2
Percentil 90	12,1	16,0	5,0	5,5	4,3	2,5	1,67	1,59	1,59	57	72	71	8,0	8,0	7,7	294	186	217	7,6	8,6	6,2
Màxim	13,0	16,0	5,0	5,7	4,3	2,5	1,69	1,59	1,59	60	72	71	8,1	8,0	7,7	295	186	217	7,7	8,6	6,2
Mínim	6,2	16,0	5,0	3,2	4,3	2,5	1,57	1,59	1,59	44	72	71	7,4	8,0	7,7	218	186	217	5,4	8,6	6,2
Nº casos	4	1,0	1	9	1	1	4	1,00	1,00	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1

Valor de ref. P90<20 P90<10 <3,0

Els números en vermell indiquen "menor que"

Observació: El valor de MES de XT5 es deu a presència de sorres en la mostra. L'Ajuntament comunica existència d'obres de nova pavimentació a plaça d'Ava Gardner i treball d'excavació previ d'arqueòlegs.

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

AGOST 2017														
Dia	QUALITAT SANITÀRIA													
	Clor total			E.coli			CSR	Legionella		Bacteris aerobis totals			Colifags somàtics	Helmints paràsits
	mg Cl2/L			ufc/100 ml			ufc/100 mL	ufc/L	ufc/L	ufc/ml			ufp/100 ml	ous/10 L
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	Dipòsit	Aspensor xarxa	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	Dipòsit
1														
2				1,0E+00										
3														
4														
5														
6														
7	4,0			1,0E+00				5,0E+01	5,0E+01	1,3E+05				1
8														
9				3,0E+00										
10														
11														
12														
13	1,5			1,0E+00			1,0E+00							
14				1,0E+00										
15				1,0E+00										
16				1,0E+00										
17														
18														
19														
20														
21	0,1	0,6	0,1	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00					1,1E+05	1,9E+05	1,0E+01	
22														
23				1,0E+00										
24														
25														
26														
27														
28	0,3			1,0E+00										
29														
30				1,0E+00										
31														
Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitjana	1,5	0,6	0,1	1,2E+00	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	5,0E+01	5,0E+01	1,3E+05	1,1E+05	1,9E+05	1,0E+01	1
Mediana	0,9	0,6	0,1	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	5,0E+01	5,0E+01	1,3E+05	1,1E+05	1,9E+05	1,0E+01	1
Percentil 10	0,2	0,6	0,1	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	5,0E+01	5,0E+01	1,3E+05	1,1E+05	1,9E+05	1,0E+01	1
Percentil 90	3,3	0,6	0,1	1,4E+00	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	5,0E+01	5,0E+01	1,3E+05	1,1E+05	1,9E+05	1,0E+01	1
Màxim	4,0	0,6	0,1	3,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	5,0E+01	5,0E+01	1,3E+05	1,1E+05	1,9E+05	1,0E+01	1
Mínim	0,1	0,6	0,1	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	1,0E+00	5,0E+01	5,0E+01	1,3E+05	1,1E+05	1,9E+05	1,0E+01	1
Nº casos	4	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-			P90 < 200										< 1

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

AGOST 2017													
Dia	NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			Volum
	NTK			NH4-N			NO3-N			P Total			m3
	mg N/L			mg N/L			mg N/L			mg N/L			Xarxa
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	
1													214
2	49,0			43,0			0,5			4,3			150
3													177
4													205
5													118
6													178
7													275
8													307
9	48,0			45,0			0,5			3,7			262
10													345
11													262
12													222
13													303
14													240
15													261
16	42,0			43,0			0,1			8,1			236
17													315
18													309
19													201
20													220
21		30,3	26,6		28,0	15,8		0,6	0,6		2,2	1,5	182
22													226
23	35,0			32,0			0,3			3,5			247
24													420
25													266
26													0
27													256
28													287
29													275
30													256
31													273
Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.488
Mitjana	43,5	30,3	26,6	40,8	28,0	15,8	0,3	0,6	0,6	4,9	2,2	1,5	242
Mediana	45,0	30,3	26,6	43,0	28,0	15,8	0,4	0,6	0,6	4,0	2,2	1,5	
Percentil 10	37,1	30,3	26,6	35,3	28,0	15,8	0,2	0,6	0,6	3,6	2,2	1,5	
Percentil 90	48,7	30,3	26,6	44,4	28,0	15,8	0,5	0,6	0,6	7,0	2,2	1,5	
Màxim	49,0	30,3	26,6	45,0	28,0	15,8	0,5	0,6	0,6	8,1	2,2	1,5	
Mínim	35,0	30,3	26,6	32,0	28,0	15,8	0,1	0,6	0,6	3,5	2,2	1,5	
Nº casos	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	